

Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.



## **PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA**

### **LISTADO DE ACCIONES CORRECTORAS**

NOTA: ESTE DOCUMENTO SE VA ACTUALIZANDO ANUALMENTE  
DESDE SU CREACIÓN EL AÑO 2012.



Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.

	<u>ZONA ACCIÓN</u>	<u>REQUERIDA</u>	<u>PRIORIDAD</u>	<u>RESPONSABLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>FECHA</u>	<u>inicio</u>	<u>final</u>	<u>PLAZO</u>
INSTRUCCIONES PARA CASOS DE EMERGENCIA	CENTRO ASOCIADO UNED DE BALEARES (PALMA)	Todos los trabajadores del centro deben conocer el manual de autoprotección. Incluido, los trabajadores de las empresas externas. Hay que hacer simulacro de evacuación.	2	Director del Centro M.A. Vázquez y el redactor del Manual de autoprotección M. Ortiz.		Curso 2012-13 Curso 2013-14 Curso 2014-15 Curso 2015-16 Previsto 2016-17	2012	<b>Hecho.</b> Se ha realizado formación, instrucciones en caso emergencia y simulacro. Se realiza simulacro anual.	
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	CENTRO ASOCIADO UNED DE BALEARES (PALMA)	Se llevará a cabo la coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con el art. 24.2 LPRL "El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de	2	Director del Centro M.A. Vázquez y el redactor del Manual de autoprotección M. Ortiz.		2015-06		En proceso. Se ha realizado coordinación con empresas de mantenimiento.	



Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.

		protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores ".							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<u>ZONA ACCIÓN</u>	<u>REQUERIDA</u>	<u>PRIORIDAD</u>	<u>RESPONSABLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>FECHA</u>	<u>inicio</u>	<u>final</u>	<u>PLAZO</u>
<b>PRIMEROS AUXILIOS</b>	CENTRO ASOCIADO UNED DE BALEARES (PALMA)	El centro de trabajo debe disponer de un botiquín de primeros auxilios actualizada de acuerdo con el apartado A.3 del Anexo VI del RD 486/97, sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, que también indica el material que deberá incluir, "todo Lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos Autorizados, gasa estéril, algodón hidrófilo, venta, esparadrapo, apósitos Adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables". El material de primeros auxilios se revisará periódicamente. Eliminar	2	Director del Centro M.A. Vázquez	Suministrado por la Mutua o SPA que realiza las revisiones médicas. Se mantendrá actualizado. Revisar posibles reposiciones de los consumibles como mínimo semestralmente.		2013	Hecho en 2013. Sigue vigente en 2014. Sigue vigente en 2015. Sigue vigente en 2016.	



Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.

		el material caducado.							
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	<u>ZONA ACCIÓN</u>	<u>REQUERIDA</u>	<u>PRIORIDAD</u>	<u>RESPONSABLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>FECHA</u>	<u>inicio</u>	<u>final</u>	<u>PLAZO</u>
<b>MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES</b>	CENTRO ASOCIADO UNED DE BALEARES (PALMA)	Elaborar un programa de registro documental de todos los trabajos de mantenimiento y reparación que se realicen en las diversas instalaciones del centro (instalación eléctrica, aire acondicionado, extintores, etc).	3	Director del Centro M.A. Vázquez	Realizado por personal propio.		2013	Realizado y finalizado en 2014. Existe un archivo con la documentación.	
	Aire Acondicionado	Realizar revisiones periódicas del aire acondicionado del centro de trabajo.	3	Empresa de mantenimiento externa	Según presupuesto.			En proceso en 2013. Se realizan las revisiones anuales en 2014 y 2015.	



Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.

<b>ALMACENAMIENTO</b>	<b>CENTRO ASOCIADO UNED DE BALEARES (PALMA)</b>	<p>Reparar las estanterías que no se cierran correctamente y retirar las estanterías que no se puedan utilizar debido a su mal estado. Fijar las estanterías a la pared. Tener en cuenta las siguientes pautas a la hora de colocar el material en los estantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almacenar el material de una forma organizada y estable.</li> <li>- Colocar el material más pesado en los estantes bajos y el más ligero en las zonas altas.</li> <li>- No sobrecargar los estantes.</li> <li>- Revisar periódicamente la estabilidad de las estanterías.</li> </ul> <p>Emplear escaleras de mano para acceder a los estantes superiores.</p>	<b>3</b>	Director del Centro M.A. Vázquez y Jefa administración	Realizado por personal propio.			En proceso desde 2013.	
-----------------------	---	---	----------	--	--------------------------------	--	--	------------------------	--

	<u>ZONA ACCIÓN</u>	<u>REQUERIDA</u>	<u>PRIORIDAD</u>	<u>RESPONSABLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>FECHA</u>	<u>inicio</u>	<u>final</u>	<u>PLAZO</u>
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>CENTRO ASOCIADO UNED DE BALEARES (PALMA)</b>	Realizar las revisiones que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de acuerdo con la potencia instalada y el uso de las instalaciones. Estas revisiones serán realizadas por personal técnico competente. Se documentarán las revisiones e	<b>2</b>	Director del Centro M.A. Vázquez				Se dispone de OCA vigente de todos los edificios, con resultado	No precisa revisión hasta 2018.



Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.

		inspecciones. El centro es de pública concurrencia, entonces la instalación eléctrica se revisará cada 5 años. Esta revisión se realizará un organismo de control acreditado, OCA. Esta entidad debe emitir un certificado de inspección el cual se archivará con el resto de documentación preventiva.						favorable desde el año 2013. Su vigencia es de 5 años con lo que no precisa revisión hasta el 2018.	
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

	<u>ZONA ACCIÓN</u>	<u>REQUERIDA</u>	<u>PRIORIDAD</u>	<u>RESPONSABLE</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>FECHA</u>	<u>inicio</u>	<u>final</u>	<u>PLAZO</u>
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	LABORATORIO CENTRO ASOCIADO UNED DE BALEARES (PALMA)	Solicitar las fichas de datos de seguridad al proveedor de los productos. En el centro de trabajo se seguirán las pautas sobre seguridad y salud que se describen en las fichas de seguridad. Utilizar los equipos de protección individual según las indicaciones del fabricante de los productos químicos. Las fichas de datos de seguridad deben estar a disposición de los profesores. Almacenar los productos químicos en un lugar adecuado (armario o lugar específico)	3	Director del Centro M.A. Vázquez	Realizado por personal propio. El 2015-05 se han comprado E.P.I. del laboratorio: guantes, gafas, protectores faciales, mascarilla, batas y manta ignífuga.			Hecho en 2013. Renovado y ampliado EPI'S laboratorio en 2015.	



Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.

		cerrado. Disponer todos los productos químicos en envases originales.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

La Ley de Prevención de Riesgos laborales 31/1997 considera trabajadores sensibles y merecen una protección especial los menores de 18 años, trabajadores con una invalidez física, psíquica o sensorial i trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. En caso de encontrarse en una estas situaciones se tiene que **comunicar** al Servicio de Vigilancia de la Salud que es externo (Mutua).

Con la finalidad de mejorar los niveles de protección de la seguridad y la salud en el centro, el personal puede realizar propuestas. Se anexa un modelo de comunicación de riesgos y propuesta de mejora, si algún trabajador considera que hay algún riesgo nuevo o que no está en esta planificación preventiva lo puede comunicar de forma oral o escrita, para ello se facilita un modelo de comunicación del posible riesgo o de la posible mejora.

Palma, agosto de 2016, documentación realizada por:

Manuel Ortiz López

Tutor de la UNED, Ingeniero Industrial y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.



Planificación de la acción y actividad preventiva. UNED PALMA. Versión: 1.2016. Fecha: 08/2016.

**ANEXO MODELO DE COMUNICACIÓN DE PREVENCIÓN (RIESGOS Y/O PROPUESTAS DE MEJORA)**

**COMUNICACIÓN DE:**

**RIESGO**

**PROPUESTA DE MEJORA**

**Nombre:**

**Apellidos:**

**Email:**

**Descripción:**

**Fecha:**